



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: udrn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности города и профилактической работы Ижевска
426072, г. Ижевск, ул. Ленина, 111; e-mail: Perdprn@yandex.ru

г. Ижевск

«31» января 2020г.

Предписание № 01/2/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению «Детский сад №
58» заведующий Козловой Елене Валентиновне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 01/02 от «10» января 2020 г., выданного заместителем главного
государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Фроловым Павлом
Андреевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 15 ч. 30 мин. «20» января 2020 г. по 09 ч. 00 мин. «31» января 2020 г.
проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты юридический адрес: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 59_место фактического осуществления деятельности:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, Карла Либкнехта, 59.

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора города
Ижевска по пожарному надзору Фролов Павел Андреевич

совместно с: заведующим Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного уч-
реждения «Детский сад № 58», Козловой Еленой Валентиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка а подпис ь) о выполни ении (указыв ается только выполн ение)
1	2	3	4	5
1.	Уклон наружных лестниц более 1:1, ширина проступи ступеней лестниц ме- нее 25 см (фактически 10 см).	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и со- оружений» п.6.30. Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проек- тирования» п. 61.	10.01.2021г.	

2.	Эвакуационные выходы из групповых ячеек (группы «Ясли», «Средняя») не рассредоточены Вторые наружные эвакуационные выходы отсутствуют. (согласно рабочего проекта 1981г. наружные вторые эвакуационные выходы были предусмотрены).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.). СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.15. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» п. 3.12. Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования» п. 34. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.3, п. 5.2.12. ФЗ-123 «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4	10.01.2021г.	
3.	Проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов не организовано (фактически осенью 2019 года проверка внутреннего противопожарного водопровода не проведена)	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	10.01.2021г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Фролов П.А.

(подпись)
«31» января 2020 г.
М.П. *

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Предписание для исполнения получило:

Заверяющий - Козлова Елена Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» января 2020 г.

(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99