

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №58»
(МБДОУ №58)

«58-тӱ НОМЕРО НЫЛПИ САД»
ШКОЛАОЗЬ ДЫШЕТОНӢЯ МУНИЦИПАЛ
КОНЬДЭТЭН ВОЗИСЬКИСЬ УЖӢЮРТ
(58- тӱ НОМЕРО ШДМКВУ)

ул. Карла Либкнехта, д.59, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426063, тел. +7(3412) 68-04-24,
e-mail: mdou.58@mail.ru, ИНН 1835036150/ КПП184101001

20.12.2020 № 65

на № _____ от _____

Начальнику МКУ «Ресурсный
центр
Управления образования и
воспитания Администрации города
Ижевска
Н.Г. Гвоздковой

Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности
МБДОУ №58 № 01/2/1/1-3 от 31.01.2020 года

№ п/п	Наименование мероприятия	основание	Выполнено/ невыполнен но	Сумма (тыс. рублей)
1.	Уклон наружных лестниц более 1:1 ширина проступи ступеней лестниц менее 25см (фактически 10 см)	Предписание №01/2/1/1-3 от 31.01.2020г выданное Главным управлением	Сделан запрос в Управление образования о	250
2.	Эвакуационные выходы из групповых ячеек не рассредоточены. Вторые наружные эвакуационные выходы отсутствуют (согласно рабочего проекта 1981г.наружные вторые эвакуационные выходы были предусмотрены)	Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по УР	выделении доп. финансиров ания т.к. носит капитальны й характер	500
3.	Проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год	П.55 Правил противопожарного режима в РФ (утверж. постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012)	выполнено	Протокол б/н от 15.05.2020 Протокол б/н от 03.11.2020

Просим дать ответ в течении 30 календарных дней с момента получения
письма.

Заведующий



Е.В. Козлова